



महाराष्ट्र शासन
विद्युत निरीक्षक, यांचे कार्यालय

निरीक्षण विभाग क्र.१ उद्योग उर्जा, खनिकर्म व कामगारविभाग

प्लॉट नं ४५ .अ, १० वा रस्ता, वागळे इस्टेट,

ठाणे (पश्चिम) ४०० ६०४



e-mail : eithane1.nrg-mh@gov.in
website :- <https://www.ceimah.in>

जा.क्र.विनिठा-१/११८८/२०२६


दूरध्वनी क्रमांक (०२२) २५८२१८४८

दिनांक : १०/०८/२०२६

प्रमाणित करण्यांत येते की, अंबर इंटर नेशनल स्कूल, हायलॅंड पार्क जवळ, ढोकाळी, ठाणे (प), ठाणे-४००६०७ येथील विद्युत संच मांडणीचे निरीक्षण या कार्यालयाकडून दि. १०.०८.२०२६ रोजी करण्यात आले आहे. तेथील विद्युत संच मांडणी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम २०२३ (सुरक्षा व विद्युत पुरवठा) मधील तरतुदीनुसार सर्वसाधारणपणे योग्य व सुरक्षित आढळून आले आहे.

सदर प्रमाणपत्र खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे.

- १ ... संचमांडणीमध्ये कोणताही बदल किंवा वाढ परस्पर करण्यात येऊ नये.
- २ ... विद्युत संचमांडणी सुरक्षित व योग्यरीत्या ठेवण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ग्राहक/मालक/भाडेकरू/परवानाधारक विद्युत ठेकेदार यांची राहिल.
- ३ ... विद्युत संचमांडणीमध्ये बसविण्यात आलेले रेसीड्युअल करंट सर्किट ब्रेकर (ELPD/RCCB ३० mA Leakage Current Capacity) व अर्थिंग काम करीत असल्याचे शासन मान्य विद्युत ठेकेदाराकडून वेळोवेळी तपासणी करण्यात यावी.
- ४... सदर ठिकाणी योग्य प्रमाणात योग्य क्षमतेचे फायर एस्टिंग्युशर्सची मांडणी प्रमाणित पद्धतीने करण्यांत यावी.
- ५... सदर ठिकाणी मीटर रुममध्ये व्हेंटिलेशनकरीता एक्झॉस्ट फॅन व सीसीटीव्ही लावण्यांत यावी.
- ६... हे प्रमाणपत्र दिनांक ३१.१२.२०२६ पर्यंत वैध राहिल.


(ह.सो.सोनावर्ण)
सहा.विद्युत निरीक्षक
निरीक्षण विभाग क्र.१ ठाणे

सहाय्यक विद्युत निरीक्षक
निरीक्षण विभाग क्र. १
ठाणे